

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2025〕63号

柞水县行政审批服务局 关于商洛市柞水县区域取水许可的批复

柞水县水利局：

你单位《关于商洛市柞水县水资源论证区域评估报告的报告》（柞水发〔2024〕109号）及相关资料收悉。我局组织专家对你单位《商洛市柞水县水资源论证区域评估报告（送审稿）》进行了审查，形成了专家组审查意见，编制单位根据审查意见进行了修改完善，形成了《商洛市柞水县水资源论证区域评估报告（报批稿）》。根据《中华人民共和国水法》《取水许可管理办法》及《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，经审查，该项目各环节用水符合用水定额要求，供水量满足项目用水需

求，取水水量可靠，取水口水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，水源水质满足项目取水水质要求。现批复如下：

一、取水地点

本项目取水地点分布于柞水县各镇（办），取水口共196处，其中小岭镇岭丰村仁家沟口供水工程位于小岭镇岭丰村仁家沟口，取水口坐标为东经 $109^{\circ}14'42''$ 、北纬 $33^{\circ}36'30''$ ；小岭镇岭丰村仁家沟脑供水工程位于小岭镇岭丰村仁家沟脑，取水口坐标为东经 $109^{\circ}14'49''$ 、北纬 $33^{\circ}36'47''$ ；杏坪镇严坪村三组瓦渣沟供水工程位于杏坪镇严坪村村委会上，取水口坐标为东经 $109^{\circ}27'42''$ 、北纬 $33^{\circ}29'37''$ ；杏坪镇中山村张家凹四组供水工程位于杏坪镇中山村张家凹，取水口坐标为东经 $109^{\circ}28'45''$ 、北纬 $33^{\circ}28'30''$ ；杏坪镇天埡村梅子沟供水工程位于杏坪镇天埡村梅子沟，取水口坐标为东经 $109^{\circ}31'48''$ 、北纬 $33^{\circ}29'04''$ ；杏坪镇肖台村三组机井供水工程位于杏坪镇肖台村村委会，取水口坐标为东经 $109^{\circ}28'36''$ 、北纬 $33^{\circ}33'03''$ ；杏坪镇肖台村四组机井供水工程位于杏坪镇肖台村村委会，取水口坐标为东经 $109^{\circ}28'40''$ 、北纬 $33^{\circ}33'05''$ ；瓦房口镇颜家庄村九组东边沟供水工程位于瓦房口镇颜家庄村东边沟，取水口坐标为东经 $109^{\circ}28'49''$ 、北纬 $33^{\circ}44'36''$ ；曹坪镇密镇社区供水工程位于曹坪镇密镇社区湘子沟脑，取水口坐标为东经 $109^{\circ}16'08''$ 、北纬 $33^{\circ}42'02''$ ；凤

鳳凰鎮大寺溝供水工程位於鳳凰鎮大寺溝村沈家溝腦，取水口坐標為東經 $109^{\circ} 23' 40''$ 、北緯 $33^{\circ} 28' 15''$ ；鳳凰鎮營盤山供水工程位於鳳凰鎮龍潭村委會下游 300m 處，取水口坐標為東經 $109^{\circ} 21' 30''$ 、北緯 $33^{\circ} 30' 43''$ 。其他 185 處取水口坐標以水資源論證區域評估報告書基本情況表為準。

二、取水用途及水源類型

本項目取水用途為生活用水，其中仁家溝口供水工程等 188 處供水工程水源類型為地表水，鳳凰鎮營盤山供水工程等 8 處供水工程水源類型為淺層地下水。

三、取水方式及取水量

本項目地表水取水方式為在取水地點修建蓄水池，通過管道利用重力自流式引水，經過淨水設備處理後利用管道輸送至各用水戶；淺層地下水取水方式為在取水口通過機井抽水，經過淨水設備處理後利用管道輸送至各用水戶。取水總量 $174.52 \text{ 萬 m}^3/\text{年}$ 。

四、退水量及退水方式

本項目退水量為 $138.216 \text{ 萬 m}^3/\text{年}$ ，大部分退水由已建成的污水處理廠進行處理，達標後排放，偏遠村莊（社區）將退水排放至自有化糞池。

五、取水時間

本項目取水時間有效期五年，自文件批复之日起計算。

六、其他事項

(一)你单位在取水过程中要严格按照批复的取水位置、水源类型、取水量、取水方式、取水时间使用水资源，在取水过程中必须按照有关规定安装符合水资源监控设备技术要求的取水计量设施，依法依规足额缴纳水资源费，做好相关监督检查，在节水方面必须做到合理开发、节约使用和有效保护，按限量要求取水，并做好节水“三同时”“四到位”措施。如遇特殊情况，水资源不能满足本地区正常供水，需要核减或者限制取水量时，要坚决做好限采、禁采、停采等各种取水限制措施。

(二)你单位连续停止取水满2年的，我局将注销取水许可。由于不可抗力或者进行重大技术改造等原因造成停止取水满2年且取水许可有效期尚未期满的，报经我局同意，可以保留取水许可。

(三)该取水只限于柞水县居民生活用水，不得用于其他项目，若取水事项有较大变更，你单位应当重新进行建设项目水资源论证，并重新报我局审批。

柞水县行政审批服务局

2025年3月28日

(此件公开发布)

柞水县行政审批服务局办公室

2025年3月28日印发

共印5份